

# Lansering av tilskuddsordning for overvann

Oppsummering og erfaringer 2025 og plan for 2026

Blågrønn infrastruktur i byen – sammen om mer naturmangfold, bedre overvannshåndtering og trivsel.

Sluttseminar SPARE-prosjekt  
25.2.2026

Erik Aulie (VAV)



# VAV-perspektiv: Forurensning oppstår ved styrtregn

- ▶ VAV håndterer et omfattende avløps fellesnett (AF) med begrenset kapasitet
- ▶ Styrtregnhendelser:
  - Overløp og kjelleroversvømmelser
  - Forurenset veivann via våre rør (vanndirektivet)
  - Renseanlegg
- ▶ Krystallkulen:
  - Klimaendringene gir mer intenst regn
  - Byen vokser
- ▶ Ca 60% av tilført avløp til VEAS er fremmedvann
- ▶ Takvann utgjør en stor andel av dette
- ▶ Alternative løsninger for VAV:
  - Øke kapasiteten av AF-nettet
  - Separere spillvann og overvann og legge overvannsledninger
  - Behandle overvannet lokalt (LOD)
    - Tester ved å tilby tilskudd

# Politisk forankring – utredning fra 2023

- ▶ En arbeidsgruppe bestående av KLI, VAV, BYM og PBE anbefalte at det opprettes en tilskuddsordning og “at støtten i første omgang rettes mot områder hvor Vann- og avløpsetaten gjennomfører prosjekter og hvor frakobling av taknedløp anbefales.” Rapporten omtaler også flere andre tiltak som det kan være aktuelt å gi støtte til under en slik ordning.
- ▶ Støtten er 5 MNOK/år 2025-28




# To faser

- ▶ Fase 1 (oppstart/**pilot**):
  - 2025
  - 3 tiltaksområder (KVU og kartlagte)
  - Høster erfaring
  - Etablere forvaltning
  
- ▶ Fase 2:
  - 2026 + 2 år
  - Nye «KVU-områder»
  - «resten» av AF-områdene
  - Knyttet til Plan avløp, hovedplan og handlingsplan overvann
  - Nye styrtregn (stresstest) ?
  - Innstramninger/sterkere grad av pålegg??

# Valg av områder for tilskudd 2025

- Bekkelaget
- Nordberg
- Makrellbekken



Oslo



# Hvor mange har søkt støtte per d.d.?

- ▶ 15 søknader har kommet inn - 2 har fått tilbud om tilskudd og 13 har fått avslag
- ▶ Forbedre:
  - Kommunikasjon
    - Løfte til et Oslo kommune perspektiv
  - Prosess for utsendelse av invitasjonsbrev
  - Mer kursing av fagressurser
  - Samarbeid med byggevarehus oa.?
- ▶ Ta stilling til utvidelse av ordningen
  - Hele byen?
  - Deler av byen (der vi har størst utfordringer med overvann)?
  - Eller begge deler?
  - Endre støttebeløpene?

# De siste årene er det tatt flere initiativ til endringer når det gjelder LOD

## ▶ Plan og bygningsloven

- § 31-14
  - Pålegg om tiltak mot overvann på bebyggt eiendom

## ▶ TEK17

- § 15-8
  - Krav til overvann og drensvann

## ▶ Forurensningsloven


- § 22a
  - Gir kommunen hjemmel til å pålegge eier av eiendom som er tilknyttet kommunalt avløpsanlegg å kople overvann fra det kommunale anlegget
  - (ikke begrenset til takvann)

## ▶ Overvannsgebyr

- Oppfølging av NOU 2015
- To høringer gjennomført
- Er nå oversendt fra Mdir til departementet

# Revisjon av forurensningsloven §22a - trådte i kraft 1.1.26

- Gir kommunen sterkere hjemmel til å pålegge frakopling



Follo kommune



Oslo

Gulrot eller pisk?



# Andre kommuner

- Mange kommuner pålegger frakobling og differensierer ikke mellom gamle boliger og nybygg
- Eksempel: Indre Østfold kommune:
  - Frakobling av taknedløp - Indre Østfold kommune

## Frakobling av taknedløp – hvordan gjør du det?

Du kan enkelt koble fra taknedløpet selv, eller du kan få hjelp av en rørlegger.

### Slik kobler du fra taknedløpet:

Kapp taknedløpet i ønsket avstand over bakken. Der du kapper røret, setter du på et utkastrør, som peker vekk fra husveggen. På røret som går ned i bakken, setter du på et lokk for å unngå at smuss kommer ned i røret. Utkastrør og lokk kan du kjøpe hos byggevarehandlere.

Se eksempler på takvann som ledes til terreng under:



Renne i belegningsstein leder vannet til blomsterbed.

Fotograf: B. C. Braskerud, Oslo kommune